

Domanda autorizzazione allo scarico di fognatura di lottizzazione che veicola acque meteoriche separate

- 1) relazione tecnica che riporti la destinazione d'uso della lottizzazione (residenziale, artigianal – industriale), la dimensione e l'uso delle superficie impermeabili scolanti e gli AE residenti/in progetto dell'area servita dalla condotta in oggetto;
- 2) relazione contenente il calcolo di dimensionamento della rete fognaria afferente allo scarico sulla base della pioggia di progetto assunta a base di calcolo;
- 3) **qualora gli ABITANTI EQUIVALENTI (A.E.) siano superiori a 2000** calcolo dell'aliquota di acque di pioggia da addurre a trattamento ai sensi dell'art. 15 comma 3 del R.R. n° 3 del 24/03/06;
- 4) elaborati cartografici che riportino:
 - localizzazione dell'area, numero e ubicazione delle diverse unità produttive/abitative (la localizzazione dell'area o va fatta su Carta Tecnica Regionale - C.T.R.- 1:10.000 o su altra carta di eguale o maggiore dettaglio);
 - planimetria dell'area (in scala con dettagli non inferiori a 1:2.000) con l'ubicazione dei punti di scarico ed e il tracciato di tutte le reti fognanti evidenziando la direzione dei reflui con frecce;
 - **qualora gli A.E. siano superiori a 2000** relazione descrittiva e di dimensionamento corredata da apposita planimetria della vasca e dei relativi dispositivi installati per avviare nella rete linea nera la portata di cui al punto 2);
- 5) ricevuta del versamento delle spese di istruttoria e [file excel](#) contenente il calcolo degli oneri istruttori effettuato secondo quanto riportato nella D.G.R. n. X/3827 del 07/07/2015 “Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59” (allegato “Modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n.59”).