

**GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA R.S.A. “E. BOVI”, DEL C.D.I. “G. BONINSEGNA” E DELL’A.P.A. IN COMUNE DI PEGOGNAGA (MN) – CIG 7894605224**

## **FAQ**

### **QUESITO NUMERO 1**

Dall'elenco degli elaborati risulta mancante la verifica di vulnerabilità sismica sia per gli APA che per la RSA, richiediamo quindi la messa a disposizione e l'invio delle stesse

#### **RISPOSTA**

Non è stata fatta la verifica di vulnerabilità sismica della RSA.

L’APA è stato strutturalmente progettato, verificato, attuato e collaudato successivamente all’entrata in vigore delle Nuove Norme Tecniche Costruzioni (NTC di cui al DM 14/01/2008; esiste però un recente aggiornamento delle stesse del 2018) che impone nuove modalità di calcolo e verifica includendo le verifiche sismiche in relazione alla rispettiva classificazione sismica del territorio. È pertanto possibile affermare che l’APA è conforme alle NTC 2008, fatte salve eventuali modifiche alle stesse successive all’intervento ma che nell’eventualità (comunque da escludere) non sarebbero da applicare in quanto l’edificio è di concezione strutturale decisamente recente e quindi avanzata e, comunque, l’intervento richiesto non riguarda la parte strutturale. Per quanto riguarda l’aumento dei carichi delle opere a completamento, questi sono già stati considerati poiché la progettazione iniziale e quindi anche i dimensionamenti e verifiche strutturali sono riferiti all’opera completa e l’intervento oggetto dell’appalto va a completare quanto non è stato possibile concludere prima senza modificare e coinvolgere le componenti strutturali che furono a suo tempo completate e regolarmente collaudate.

### **QUESITO NUMERO 2**

Vorremmo conoscere la potenza del gruppo elettrogeno e che cosa lo stesso alimenti.

#### **RISPOSTA**

Generatore di corrente, motore Scania, 6 cilindri diesel – 160 KW

### **QUESITO NUMERO 3**

Se fosse possibile chiediamo la messa a disposizione in formato dwg delle planimetrie degli APA.

#### **RISPOSTA**

Planimetrie generali dell’APA in dwg e un estratto catastale sovrapponibile alla planimetria in allegato.

### **QUESITO NUMERO 4**

Se possibile chiediamo la messa a disposizione in formato dwg della planimetria generale del complesso, compresa l'area esterna.

#### **RISPOSTA**

Planimetria in allegato in formato DWG.

### **QUESITO NUMERO 5**

Si richiede se è possibile subappaltare separatamente la parte dei lavori sugli APA ad una ditta in possesso di SOA OG1 e ad altra in possesso di SOA OG11, per le relative parti di lavorazione.

#### RISPOSTA

In ragione delle diverse qualificazioni richieste per i lavori di completamento dei 4 alloggi APA, è senza dubbio ammessa la possibilità di ricorrere al subappalto dei lavori riconducibili alla categoria SOA OG1 e dei lavori riconducibili alla categoria SOA OG 11 a ditte distinte, in possesso delle corrispondenti specifiche qualificazioni.