



D.P.I. necessari		
	Dispositivo anticaduta principale	IMBRACATURA UNI EN 361 con doppio cordino, uno di lunghezza fissa 2 metri e l'altro di tipo retratile con assorbitore
	Dispositivo anticaduta ausiliario	_____
PROCEDURE	Percorso	1. Il percorso verticale di accesso alla copertura avviene mediante il ponteggio perimetrale. Sulla sommità degli shed saranno posizionate delle linee vita provvisorie da ancorare ai montanti dei ponteggi da un lato fino al lato opposto, interponendo dei ganci ausiliari di tenuta sulle lunghezze. I ponteggi dovranno essere verificati con idoneo calcolo statico.
	Accesso	L'accesso alla copertura avviene 1. *per lavori di breve durata, mediante SCALA A PIOLI DI ALTEZZA MINIMA 5.m CONFORME ALLA NORMA UNI EN 131 BLOCCATA IN SOMMITA' per l'accesso sulla copertura del fabbricato.* 2. *In altri casi, tramite castello di ponteggio per l'accesso alla copertura del fabbricato.*
	Transito	Il transito in copertura è reso sicuro dalla presenza di un sistema anticaduta costituito da: 1. linee vita orizzontali provvisorie ancorate alla copertura (persone consentite max 2); 2. Le vetrate devono essere protette con reti anticaduta UNI En 1263 da montare dall'interno.
	AVVERTENZE	1. Essendo ammessa la possibilità di arresto caduta di un operatore ed essendo l'area raggiungibile per prestare soccorso da parte di pubblico intervento (Vigili del Fuoco e Ambulanza) entro i termini raccomandati (30 minuti), i lavori dovranno comunque essere svolti in presenza di personale in grado di effettuare la chiamata di soccorso.

REGIONE: LOMBARDIA

PROVINCIA: MANTOVA

COMUNE: CASTIGLIONE D/S

COMMITTENTE:

PROVINCIA DI MANTOVA

AREA 1 - Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza

Via Principe Amedeo n. 32 - 46100 Mantova - Tel. +39 0376 2041 centralino - www.provincia.mantova.it

PROGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

(CUP: G29E19000050003)

LOTTO 1

LABORATORI MECCANICI (corpo E)

ELABORATO:

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

LAY OUT DELLE COPERTURE

DATA: 4 Novembre 2019

SCALA: 1:100

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO: Arch. Igor Vezzoni

COORDINATORE DELLA SICUREZZA: Arch. Rosa Gallo

ALLEGATO: P05