

**COMUNE DI MANTOVA**

**Provincia di Mantova**

|             |                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto:    | <b>RIESAME CON MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPCC)<br/>CAPANNONE PULPER<br/>AUMENTO DELLA SUPERFICIE DEL SOPPALCO AL SECONDO PIANO</b> |
| Ditta:      | <b>CARTIERE VILLA LAGARINA S.p.A.</b><br>Via A. PESENTI, 1<br>38060 VILLA LAGARINA (TN)                                                                                 |
| Ubicazione: | VIALE DI POGGIO REALE N. 9<br>46100 MANTOVA                                                                                                                             |

**DICHIARAZIONE DI ESENZIONE ALLA PREVENZIONE INCENDI**



31055 Quinto di Treviso (TV) - Italia via  
Fagarè n. 3

☎ +39 0422 379956

☎ + 39 0422 479750

✉ info@umstudio.it

*Studio tecnico di progettazione e consulenza impianti termotecnici, elettrici civili ed industriali, prevenzione incendi e sicurezza, analisi e diagnosi energetiche*

**CAPANNONE PULPER  
AUMENTO SUPERFICIE SOPPALCO DEL SECONDO PIANO  
DICHIARAZIONE DI ESENZIONE ALLA PREVENZIONE INCENDI**

IL SOTTOSCRITTO PER. IND. UMBERTO MAGLIONE, CON STUDIO IN QUINTO DI TREVISO, VIA FAGARÈ N. 3, C.F. MGL MRT 49P08 E205Z, ISCRITTO ALL'ALBO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TREVISO AL N° D'ORDINE 62, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE PREVISTI PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI CON ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEL MINISTERO DELL'INTERNO AL CODICE ALFANUMERICO TV 00062 P 00010; ESAMINATO L'INTERVENTO IN PROGETTO RELATIVO ALL'AUMENTO DELLA SUPERFICIE DEL SOPPALCO AL SECONDO PIANO DI 134 m<sup>2</sup>, RILEVATO CHE TALE MODIFICA DI MODESTA ENTITÀ NON COMPORTA MODIFICHE SOSTANZIALI ALLE MISURE DI PROTEZIONE ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA PREVENZIONE INCENDI;

**D I C H I A R A**

**CHE L'INTERVENTO IN ESAME, NON COSTITUISCE AGGRAVIO DI RISCHIO AL PROGETTO ORIGINARIO PER IL QUALE È STATO RILASCIATO IL PARERE FAVOREVOLE DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE VVF CON NOTA PROT. N. 10531 DEL 03/10/2016**

QUINTO DI TREVISO 29/05/2017

IL TECNICO ABILITATO