

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE "G. FALCONE" DI ASOLA" - CUP G55B19000310004 - CIG 7919180A10

FAQ

QUESITO NUMERO 1

RIF. VOCE n. 54 "RIVESTIMENTO ANTITRAUMA"

1) Nella descrizione della voce di computo si prevede l'impiego di un pannello di rivestimento antitrauma con imbottitura MINIMA di 8cm. Si richiede alla S.A. di erogare una maggiore descrizione del materiale indicato da CME poichè ad oggi ci sono diversi modelli di pannelli certificati, che rispettano i requisiti richiesti da CME, aventi però spessore massimo di 3cm.

Si chiede altresì se il materiale da 3 cm (CERTIFICATO) possa essere accettato in variante a quello indicato da computo.

2) Dalla tavola St.5 "Stato di progetto architettonico" la pannellatura in corrispondenza dei pilastri viene rappresentata in modo da non lasciarli completamente ma da creare delle diagonali con intercapedini vuote (a rischio di sfondamento in caso di urto violento), si chiede se in variante può essere accettata una completa fasciatura dei pilastri con materiali certificati come da precedente punto "1)" del quesito.

VOCE n. 73 "ATTREZZATURE SPORTIVE: BASKET"

L'impianto da basket previsto a computo è sospeso in avanti a sbalzo mediante n. 2 cavi in trefoli di acciaio (tipo ponte levatoio), secondo gli uffici tecnici delle aziende contattate per la fornitura delle attrezzature richieste, questo sistema sarebbe ad oggi superato sconsigliato per ragioni di sicurezza, al suo posto viene consigliata l'installazione di un impianto fisso a parete richiudibile a libro (con movimento di chiusura basculante orizzontale). Si richiede pertanto se tale soluzione può essere accettata in variante a quanto indicato da CME.

RISPOSTA

Nell'analisi prezzi riguardante l'articolo n. 54 "RIVESTIMENTO ANTITRAUMA" è stato preso in esame uno spessore dei pannelli minimo da 3 cm, mentre nel computo è previsto uno spessore minimo da 8 cm; tale imprecisione è da ritenersi un refuso di trascrizione, pertanto si ritengono adeguati 3 cm di spessore.

Per quanto riguarda la posa del "RIVESTIMENTO ANTITRAUMA" verrà affrontata in fase di direzione lavori in base alle specifiche tecniche del materiale proposto dalla ditta Aggiudicataria.

Per quanto riguarda la voce n. 73 "ATTREZZATURE SPORTIVE: BASKET" si fa presente che vi sono aziende specializzate che attualmente hanno a catalogo il materiale sportivo come esplicitato nella voce di computo metrico. Se la ditta Aggiudicataria dovesse presentare materiali e soluzioni chiaramente migliorativi, dal punto di vista della sicurezza, della praticità e della qualità senza incrementare il costo previsto, il DL congiuntamente al RUP potranno prendere in considerazione una eventuale modifica.