SCHEMA FRIGORIFERO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO UFFICI



Note:
-Il presente disegno è valido solamente per gli impianti tecnici rappresentati, per le opere edili vedere i disegni architettonici.
-Le composizioni e le posizioni delle apparecchiature di climatizzazione nei locali sono indicative e saranno confermate in fase esecutiva dalla Direzione Lavori in funzione dell'arredamento interno, della tipologia di controsoffitto, del senso di apertura delle porte, di eventuali varianti o precisazioni in corso d'opera o di specifiche richieste da parte della Committenza.
-Gli attraversamenti dei tubi sottotraccia in corrispondenza dei giunti di dilatazione strutturali saranno di norma evitati, nei casi di inderogabile necessita' si eseguira' una protezione meccanica con manicotto in acciaio adeguatamente maggiorato per assorbire gli assestamenti strutturali. Per i tubi in vista gli attraversamenti saranno eseguiti curando la conformazione geometrica e la posizione dei supporti per assorbire naturalmente gli assestamenti strutturali.
-Gli attraversamenti dei tubi in corrispondenza di elementi aventi particolari requisiti di resistenza al fuoco (REI) come pareti, solai, controsoffitti, ecc., saranno eseguiti ponendo in opera adeguati sistemi certificati che assicurano il ripristino della resistenza al fuoco delle pareti o dei solai.
-Sono da prevedere botole di ispezione/manutenzione nel controsoffitto.

N.B.: Le posizioni delle apparecchiature sono indicative e saranno confermate in fase esecutiva dalla D.L.

LEGENDA

Radiatore esistente da recuperare (smontaggio, sabbiatura, trattamento, verniciatura, rimontaggio) con nuova valvola termostatica.

Radiatore esistente da smantellare.

Ue

Unità esterna ad espansione diretta, a volume di refrigerante variabile DAIKIN VRV-IV RXYSQ12TY1 o equivalente, caratteristiche:
- potenzialità frigorifera nom. 33,5 kW
- refrigerante R410A
- EER 3,30
- potenzialità termica nom. 33,5 kW
- COP 4,09
- peso 180kg
- portata aria 182 m³/h
- potenza sonora 76dB
- assorbimento max 10,25 kW
- alimentazione 3 x 380V - 50Hz
- dimensioni: L940 x P460 x H1.615.

Ui1

Unità interna pensile a parete DAIKIN FXAQ25A o equivalente:
- resa frigorifera nominale 2,8 kW
- resa termica nominale 3,2 kW
- potenza assorbita 34W
- alimentazione 1 x 220-240V, 50 Hz
- dimensioni L 795, P 238, H290mm.

Ui2

Unità interna pensile a parete DAIKIN FXAQ40A o equivalente:
- resa frigorifera nominale 4,5 kW
- resa termica nominale 5,0 kW
- potenza assorbita 20W
- alimentazione 1 x 220-240V, 50 Hz
- dimensioni L 1.050, P 238, H290mm.

Ui3

Unità interna pensile a parete DAIKIN FXAQ50A o equivalente:
- resa frigorifera nominale 5,6 kW
- resa termica nominale 6,3 kW
- potenza assorbita 39W
- alimentazione 1 x 220-240V, 50 Hz
- dimensioni L 1.050, P 238, H290mm.

T — Telecomando a raggi infrarossi

LEGENDA TUBAZIONI

NUOVA RETE DI DISTRIBUZIONE RADIATORI CIRCUITO UFFICI, ISOLATA IN VISTA A SOFFITTO CON FINITURA IN PVC

NUOVA RETE DI DISTRIBUZIONE RADIATORI CIRCUITO AULE SCOLASTICHE, ISOLATA IN VISTA A SOFFITTO CON FINITURA IN PVC

TUBAZIONI PRINCIPALI PREISOLATE GAS E LIQUIDO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AD ESPANSIONE DIRETTA

TUBAZIONI SECONDARIE PREISOLATE GAS E LIQUIDO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AD ESPANSIONE DIRETTA, POSTE NEL CONTROSOFFITTO.

TUBO SCARICO CONDENSA, POSTA NEL CONTROSOFFITTO.

COIBENTAZIONE TUBAZIONI A NORMA LEGGE 10/1991

Per quanto riguarda lo spessore delle coibentazioni deve essere rispettata, per tubazioni esterne o poste in locali non riscaldati, la tabella di seguito riportata.
Per tubazioni poste in locali riscaldati o in traccia verso locali freddi gli spessori vanno moltiplicati per 0,5. Per tubazioni poste in locali completamente riscaldati gli spessori di isolamento vanno moltiplicati per 0,3

Conduttività termica utile dell'isolante (W/m°C)	DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE (mm)					
	< 20	da 20 a 39	da 40 a 59	da 60 a 79	da 80 a 99	> 100
	SPESSORE ISOLANTE					
0.034	15	23	31	39	44	48
0.036	17	25	34	43	47	52
0.038	18	28	37	46	51	56
0.040	20	30	40	50	55	60
0.042	22	32	43	54	59	64

SIMBOLOGIA PER SCHEMI IDRAULICI DI INSTALLAZIONE

TUBAZIONI E COLONNE MONTANTI	
AF — Acqua fredda (P=Potabile; A=Antincendio; T=Tecnologica, D=Disinfettata)	
ACP/ARP — Acqua Calda Potabile/Ricircolo Potabile	
GM — Gas metano	
MR/RR — Mandata/Ritorno riscaldamento	
MA/RA — Mandata/Ripresa aria	
CA — Aria compressa	
V/VV/VT — Vapore/Condensa	
OT — Ossigeno terapeutico	
SA — Scarico acque (M=Meteoriche, U=Uuste, V=Ventilazione)	
A — Montante antincendio-Montante idrico-Montante gas	
Colonna di scarico - Ventilazione - Canna fumaria	
Montante riscaldamento	
Senso del flusso - Pendenza	
Guida - Appoggio	
VALVOLAME ED ACCESSORI	
Valvola di Intercettazione-Regolazione-Bilanciamento	
Valvola a farfalla	
Valvola a galleggiante	
Valvola di non ritorno	
Rubinetto per gas	
Valvola di sicurezza	
Valvola a tre vie - Valvola a quattro vie	
Riduttore di pressione	
Stabilizzatore di portata	
Giunzione flangiata - Giunto a tre pezzi	
Flangia cieca - Tappo - Fondello	
Giunto elastico antivibrante	
Rubinetto di presa o scarico	
Dispositivi di sfogo aria: Manuale - Automatico	
Scarico (simbolo generale)	
Filtro (simbolo generale)	
Vaso di espansione (simbolo generale)	
Disconnettore	
Idranti antincendio: Soprasuolo - Sottosuolo (UNI ...)	
Idrante antincendio a muro - Naspo antincendio (UNI ...)	
Attacco per autopompa VV.F. (UNI ...x...)	
Estintore portatile - carrellato (capacita' estinguente)	
Presa ad innesto per gas tecnici e medicali (AC=aria compressa O=ossigeno terapeutico V=vuoto)	
Separatore di condensa - Scaricatore di condensa	
ORGANI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO	
Comando: Manuale - a Molla - a Contrappeso	
Servocomando elettrico - Regolatore ON-OFF	
Servocomando Autoazionato - Pneumatico	
Servocomando Elettromagnetico - Elettrotermico	
Sonda o Trasmettitore (grandezza misurata)	
Interruttore o Regolatore (grandezza misurata)	
T — Temperatura	
P dP — Pressione Totale - Differenziale	
H% — Umidita' percentuale (relativa)	
J Q L F V — Entalpia - Portata - Livello - Flusso - Velocita'	
Sonda climatica esterna	
Rilevatori: Temperatura - Pressione - Portata - Umidita' - Livello	
Apparecchio Indicatore - Registratore	
Contatore - Contatore/uffici	
Pozzetto per termometro	
Presa per manometro con rubinetto a tre vie e flangia di prova	
Regolatore (simbolo generale)	
APPARECCHIATURE	
Generatore di calore a gas	
Pompa	
Radiatore	
Valvola termostatica per corpo scaldante	
Pannello radiante	
Ventilconvettore/aeratermo	
Compressore d'aria	
TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE ARIA	
Diffusore di mandata (portata mc./h, dimensioni mm)	
Diffusore di ripresa (portata mc./h, dimensioni mm)	
Bocchetta di transito (portata mc./h, dimensioni mm)	
Ventilatore	
Serranda di Regolazione (simbolo generale)	
Serranda Taglifuoco (classe resistenza REI.....)	
Serranda di sovrapressione - antiintemperie	
Silenziatore	
Filtri: Simbolo generale-a Tasche-Rotativo-Assoluto	
Umidificatore (simbolo generale)	
Separatore di gocce	
Ispezione	
Batterie di scambio termico Riscaldamento - Raffredd/amento - Elettrica	
Recuperatore di calore	
FOGNATURE	
Cadituta	
Ispezione (simbolo generale)	

COMUNE DI OSTIGLIA
PROVINCIA DI MANTOVA
REGIONE LOMBARDIA

COMMITTENTE
COMUNE DI OSTIGLIA
Settore Tecnico
Piazza Cornelio, 2 - 46035 Ostiglia (MN)
R.U.P.: Ing. Lorenzo Grecchi

LAVORO
ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CORNELIO NEPOTE"

COORDINATORE DI PROGETTO	Arch. Andrea Carcereri
OPERE EDILI	Arch. Patrizia Penitenti Arch. Stefano Cornacchini Arch. Sofia Giangiacomi
STRUTTURE	Ing. Alberto Chiarini
IMPIANTI MECCANICI	Ing. Nerino Valentini Per. Ind. Daniele Ferrarini
IMPIANTI ELETTRICI	Per. Ind. Gianni Andreani
COORDINAMENTO SICUREZZA	Arch. Marco Caprini
PROGETTO ANTINCENDIO	Per. Ind. Daniele Ferrarini
DIRETTORE TECNICO	Arch. Marco Caprini

FASE
DEFINITIVO / ESECUTIVO

ELABORATO
Mese_02
IMPIANTI MECCANICI
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
PIANTA PIANO RIALZATO
SCALA 1:100

COMMESSA NUMERO 2019-008

REV.	DATA	OGGETTO	DIS.	APP.	FILE
00	28/05/2019	EMISSIONE	GE	FER	1909_Mese01_02_03 dimelitazione_rev0

RTP
COPRAT
cooperativa di progettazione e ricerca architettonica, territoriale e tecnologica
sede principale: mantova, via Cordoni 56, 46100 Mantova, tel 0376-368412, fax 0376-368894
sede operativa: milano, via A. Tadino 60, 20124 Milano, tel 02-45391210
udine, via Todino 87, 33037 Pasian di Prato (UD), tel 0432-1540154
cf p. Iva 00405114 020 7, info@copratit, www.copratit

bc studio
_ Architetti Ilaria Bizzo e Stefano Cornacchini
_ via Trieste 43_ 46100 Mantova @ bcstudio@gmail.it PEC bcstudio@pec.it